

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## для проведения аукциона

((для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств))

№ 126/14

"04" апреля 2017 г.

### ОАО «Пятигорские электрические сети»

Администрация города Пятигорска

(на № 1248/02 от 27.03.2017 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **многоквартирный жилой дом.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Пятигорск, ул. Адмиральского.**
3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка 600 кВт.
5. Для электроснабжения многоквартирного жилого дома на данном земельном участке по уровню напряжения 0,4 кВ необходимо предусмотреть строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, прокладку КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ.
6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.
7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 166 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (с изм.) 2 года.
8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на технологическое присоединение.
9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действующим на момент подписания договора технологического присоединения.  
Стоимость технологического присоединения по ставке 2017 г. составляет 11 млн. руб.  
На земельном участке проходят сети электроснабжения объектов данного района, попадающие в зону строительства и благоустройства прилегающей территории, необходимо выполнить их вынос до начала строительных работ. *Стоимость работ по выносу сетей из зоны строительства в стоимость тарифа за технологическое присоединение не входит.*  
Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
- МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" согласовывать с МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" вопрос выделения земельного участка для строительства трансформаторной подстанции и прокладки сетей электроснабжения.
10. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2017 г.

Главный инженер



В.В. Жданов