



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

Ул. Текучева д.237, г. Ростов-на-Дону, 344029
Тел.: (863) 259-56-54, факс: (863) 259-59-28

«30» 10 2017 г. № 2403

На № _____ от _____

Первому заместителю главы
администрации города Пятигорска
О.Н.Бондаренко

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на водоснабжение и водоотведение объекта - «Бассейн», расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, район дома № 28 по ул. Фабричной

1. Водоснабжение:

- 1.1. Выполнить проект водоснабжения.
- 1.2. Среднесуточный объем водопотребления – 1336,83м³. Вода питьевая.
- 1.3. Подключение объекта произвести к существующему железнодорожному чугунному водопроводу d=450мм в колодце ВК1. Подключение произвести согласно действующим строительным нормам и правилам (с разрывом струи).
- 1.4. Диаметр водопровода, материал, трассу прокладки водопровода и глубину заложения определить проектом.
- 1.5. Рабочее давление 1,5атм.
- 1.6. На месте врезки в железнодорожный водопровод предусмотреть устройство водонепроницаемого смотрового колодца с установкой запорной арматуры, водомерного узла (диаметр принять согласно проекту) и металлической лестницы для удобного снятия показаний водомера. Абонент обязан вызвать контролера для его регистрации и опломбирования. Неопломбированные приборы учета к эксплуатации не допускаются.
- 1.7. Рабочий проект согласовать с Минераловодским территориальным участком Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению.
- 1.8. Водопровод перед врезкой промыть, продезинфицировать, представить заключение ФБУЗ.
- 1.9. Производство работ и врезку проводить под наблюдением представителя Минераловодского территориального участка Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению тел.: 8(87922) 46-537, уведомив которого не ранее чем за 3 суток до начала проведения работ.

1.10. Проект водоснабжения представить на согласование в СК ДТВ в двух экземплярах. После согласования проекта один экземпляр остается в СК ДТВ.

1.11. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности проходит по месту врезки на сетях СК ДТВ d=450мм в ВК1. Колодец на точке врезки, все устройства и оборудование в нем, а также сеть водоснабжения от места присоединения принадлежат заказчику.

1.12. После выполнения строительно-монтажных работ заключить договор на водопотребление с Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД».

2. Особые условия:

2.1. Строительство водопровода, выполненное в нарушение проекта, подлежит отключению.

2.2. Для бесперебойного обеспечения водой на хозяйственно-питьевые и пожарные нужды предусмотреть строительство резервуара запаса воды. Объем резервуара определить согласно действующим строительным нормам и правилам.

2.3. Для создания давления в подводящих сетях водоснабжения предусмотреть систему с повышительной насосной установкой от резервуара запаса воды.

2.4. Пожарный гидрант вынести в отдельный водонепроницаемый колодец согласно нормативно-правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности.

2.5. При устройстве искусственных покрытий над водоводом предусмотреть легкосъемные элементы, шириной 4м, обеспечивающие доступ к водоводу для производства аварийно-восстановительных работ.

2.6. При производстве аварийно-восстановительных работ на водоводе восстановление конструкций покрытия и элементов благоустройства производить силами балансодержателя объекта.

2.7. Производство работ в охранной зоне водовода производить с согласованием данных работ с СК ДТВ.

2.8. Ответственность за техническое состояние, эксплуатацию и ремонт построенных сетей и сооружений несет заказчик.

2.9. При увеличении заявленного расхода объема воды абонентом 1336,83 m^3 /сут. подача воды в водопровод будет ограничена или прекращена, в данном случае СК ДТВ не несет ответственность за подачу воды.

3. Водоотведение:

3.1. На балансе Минераловодского территориального участка Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению сетей канализации в указанном районе нет.

Для получения технических условий на подключение к канализационным сетям Вам необходимо обратиться в филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Кавминводоканал» ПТП Пятигорское.

Подключение к сетям водоснабжения СК ДТВ может быть осуществлено только после выполнения настоящих технических условий и заключения договора с СК ДТВ на водопотребление.

Контроль за выполнением технических условий возлагается на мастера Минераловодского территориального участка Северо-Кавказской дирекции по теплоснабжению.

✓ Срок действия технических условий 2(два) года, считая со дня выдачи.

Начальник Минераловодского
территориального участка

А.И. Кузьменко